


Rozdz. główna RG



YKY 5x35mm<sup>2</sup>

nazwa obw.	To	RG/O1	RG/O2	RG/O3	RG/O4	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4	RG/A1	RG/W1	RG/W2	RG/W3	RG/R
ochronnik	posilanie	oswietlenie	oswietlenie	oswietlenie	ETAP II	gniazdo	ETAP II	gniazdo	gniazdo	zasilanie	zasilanie	ETAP II	ETAP II	ETAP II
przepięciowy	tablicy	korystalza				230V		230V	230V	panelu	wentylacja			
nr przewodu	ETAP II									sygnalizacja				
rodzaj przew.		NDY2x4x1,5	NDY2x4x1,5	NDY2x4x1,5		NDY2x 3x2,5		NDY2x 3x2,5	NDY2x 3x2,5	NDY2x 3x2,5				
moc obwodu		0,5kW	0,8kW	0,4kW		2kW		2kW	2kW	0,1kW	1,2kW			
nr oporatu														

UWAGI:

- Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montować na wys. 1,6m
- Wypożyczenie rozdzielnic: osprzęt f. Eaton.
- Osprzęt f. Eaton.
- Ochrona od porażen prądem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364

UKŁAD SIECI TN-C-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ  
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	GMINA KOBYLNICĄ, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Adres:	KOŃCZEWO dz. nr 49/1; 49/4,49/3 ,48/1 obręb Kończewo, gmina Kobylnica, woj. Pomorskie
Temat:	Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą, oraz przebudową istniejącego budynku S.P. w Kończewie, PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowę nr 477/2017, z dnia 22 czerwca 2017r. SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
Obiekt:	
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski
Sprawił:	Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/131 – upr. ele. bez ograniczeń
Opiniował:	mgr inż. Piotr Markowski
Opiniował:	Nr upr. ZAP/0218/POOE/11 – upr. ele. bez ograniczeń
Opiniował:	Brzoża INST. ELE.
Opiniował:	Skala: 1 : 100
Opiniował:	04.2020
Opiniował:	15.05